



MAZOWIECKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY[®]

im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce

07-410 Ostrołęka, Al. Jana Pawła II 120A tel. (029) 765 21 22 fax (029) 760 45 69

NIP 758-20-10-430 REGON 000304616

www.szpital.ostroleka.pl

szpitalo@szpital.ostroleka.pl

MSS-ATU-222-13/2019

Ostrołęka, dn. 28.10.2019r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr Józefa Psarskiego w Ostrołęce zaprasza do złożenia oferty na dostawę, wymianę i walidację filtrów HEPA zainstalowanych w systemach wentylacji mechanicznej w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym w Ostrołęce w ilościach zgodnych z załączonym zestawieniem. W cenę jednostkową każdego filtra należy wliczyć koszt montażu i walidacji (walidacja wymagana tylko dla filtrów HEPA H13 w kratkach nawiewnych). Po zamontowaniu filtrów w instalacji należy wykonać badanie szczelności osadzenia oraz integralności, zgodnie z wymogami normy PN-EN ISO 14644 zakończone pisemnym sprawozdaniem.

Zgodnie z wymogami normy PN-EN 1822:2009 każdemu dostarczanemu egzemplarzowi filtra HEPA musi towarzyszyć indywidualny dokument z wynikami badania potwierdzający klasę filtra.

Dodatkowo, zgodnie z normą, każdy filtr musi być oznakowany w:

- Nazwa, znak handlowy albo inny środek oznaczenia w celu identyfikacji producenta
- Typ i nr seryjny filtra
- Numer normy
- Klasa filtracji
- Nominalny przepływ powietrza dla warunków badania filtra
- Kierunek przepływu powietrza

Dla filtrów absolutnych produkowanych w Polsce lub wprowadzanych na rynek polski wymagane jest posiadanie **atestu higienicznego** Państwowego Zakładu Higieny.

Z uwagi na konstrukcję nawiewników, Zamawiający wymaga, aby rama każdego filtra wyposażona była w uszczelkę płaską o szerokości minimum 15mm i grubości 8mm po stronie wlotu powietrza (brudnej).

Rama filtra : stal ocynkowana, odporna na wilgoć i namnażanie się drobnoustrojów, nie emitująca pyłu; konstrukcja zapewniająca odpowiednią sztywność i odporność mechaniczną, wkład filtracyjny wklejony na całym obwodzie ramy (nie dopuszcza się klejenia punktowego).

Zamawiający wymaga aby filtry H13 - 305x610x292 wykonane były z separatorami aluminiowymi, wszystkie filtry muszą zapewniać podane w tabeli wartości przepływu powietrza.

Wykonawca udzieli na przedmiot zamówienia minimum 12 miesięcy gwarancji.

Termin realizacji zadania – do dnia 20.12.2019r. Za termin zakończenia realizacji usługi uznaje się datę podpisania końcowego protokołu odbioru robót nie zawierającego wad i usterek.

Ofertowa cena powinna obejmować wynagrodzenie za wszystkie obowiązki przyszłego Wykonawcy, niezbędne do zrealizowania zamówienia. Zamawiający na prośbę zainteresowanych postępowaniem Wykonawców umożliwi wizję lokalną.

Osoba do kontaktu: Hubert Mierzejewski, adres e-mail: hubert.mierzejewski@szpital.ostroleka.pl, tel. 29 765 2880.

Warunki składania ofert przez Wykonawców:

1. Opłaconą polisa OC, a w przypadku jej braku dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na sumę ubezpieczenia min. 100000,00 zł.
2. Przedstawią wykaz co najmniej dwóch wykonanych usług w zakresie dostawy, wymiany i walidacji filtrów HEPA w systemach wentylacji mechanicznej w pomieszczeniach zakładów opieki zdrowotnej, o wartości brutto nie mniejszej niż 40.000 zł brutto każda, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem





MAZOWIECKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY[®]

im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce

07-410 Ostrołęka, Al. Jana Pawła II 120A tel. (029) 765 21 22 fax (029) 760 45 69

NIP 758-20-10-430 REGON 000304616

www.szpital.ostroleka.pl

szpitalo@szpital.ostroleka.pl

terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane należycie.

3. Do oferty należy załączyć dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganych kwalifikacji i sprzętu do realizacji przedmiotowego zadania.

Oferty należy złożyć w terminie do dnia 04.11.2019r do godziny 10:00.

Oferty można przesłać na adres poczty elektronicznej: hubert.mierzejewski@szpital.ostroleka.pl lub złożyć w formie papierowej w siedzibie Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w Ostrołęce w Sekretariacie – budynek D, II piętro z dopiskiem: „Oferta na dostawę, wymianę i walidację filtrów HEPA”.

W ofercie należy podać informację o warunkach gwarancji i o terminie płatności faktury (preferowany przez MSS w Ostrołęce termin płatności 60dni od daty dostarczenia faktury VAT).



Z-ca DYREKTORA
ds. Administracyjno-Technicznych
[Signature]
mgr inż. Ryszard Sidorzak

