



# MAZOWIECKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY®

im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce

07-410 Ostrołęka, Al. Jana Pawła II 120A tel. (029) 765 21 22 fax (029) 760 45 69

NIP 758-20-10-430 REGON 000304616

[www.szpital.ostroleka.pl](http://www.szpital.ostroleka.pl) [szpitalo@szpital.ostroleka.pl](mailto:szpitalo@szpital.ostroleka.pl)

MSS-ATE- 18 /2020

Ostrołęka, dn. 18.08.2020 r.

## ZAPYTANIE OFERTOWE

Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce oferuje do sprzedaży 2 szt. n/w transformatorów i prosi o złożenie oferty na ich zakup.

Opis parametru	Transformator nr 1	Transformator nr 2
Transformator suchy żywiczny produkcji ABB typ:	TZE 1000/15	TZE 1000/15
Nr fabryczny	142011300/1 313743	142011300/2 313744
Rok produkcji	2001	2001
Układ połączeń	Dyn5	Dyn5
Stopień ochrony	IP00	IP00
Moc	1000kVA	1000kVA
Rodzaj pracy	C	C
Napięcie górne	15,75kV $\pm 2*2,5\%$	15,75kV $\pm 2*2,5\%$
Napięcie dolne	0,4kV	0,4kV
Napięcie zwarcia	6,0%	6,0%
Straty zwarcia	9816W	9819W
Straty jałowe	2059W	1954W
Temperatura układu izolacyjnego	155°C	155°C
Sposób chłodzenia	AN	AN
Masa całkowita	2720kg	2720kg

Urządzenia są w pełni sprawne funkcjonalnie, lecz ze względu na parametry techniczne (małą moc) nie są przydatne w naszym szpitalu.

Przed sporządzeniem i złożeniem oferty kupna zaleca się wizję lokalną na obiekcie.

Osoba do kontaktu: Czesław Duszak, adres e-mail: [czeslaw.duszak@szpital.ostroleka.pl](mailto:czeslaw.duszak@szpital.ostroleka.pl)

tel. 504 151 101 lub 29 765 2884.

Oferta powinna zawierać: cenę netto, podatek VAT oraz cenę brutto oddzielnie dla każdego transformatora.

Ofertę należy złożyć do dnia 31.08.2020 r. do godz. 12.00. Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godz. 12.<sup>15</sup>

Oferty można przysyłać na adres poczty elektronicznej: [czeslaw.duszak@szpital.ostroleka.pl](mailto:czeslaw.duszak@szpital.ostroleka.pl) lub złożyć w formie papierowej w siedzibie Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w Ostrołęce w Sekretariacie – budynek D, II piętro z dopiskiem: „Oferta na kupno 2 szt. transformatorów”

Z.up. DYREKTORA

mgr inż. Przemysław Storzak  
Z-ca Dyrektora  
ds. Administracyjno-Technicznych

**Mazowsze.**

serce Polski