

**Paweł Rafał Natkowski**(nazwisko pełnomocnika) – **Dyrektor Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce, ul. Jana Pawła II 120A, 07-410 Ostrołęka**,(funkcja oraz nazwa Szpitala), działając w ramach **uchwały nr 1863/274/21** Zarządu Województwa Mazowieckiego z **dnia 30.11.2021 r.** w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do dokonywania wszelkich czynności związanych z realizacją zamówień w ramach projektu pn.„ Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS – CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego” oraz z uwzględnieniem art. 6a ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 poz. 1842 z późn. zm.)

**Zaprasza do składania ofert wg załącznika nr.1 na: „Wykonanie instalacji zasilania sieci szpitalnej w tlen medyczny”** (nazwa asortymentu zakupowego).

**NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:**

**Województwo Mazowieckie**, NIP: 113-245-39-40, REGON: 015528910, z siedzibą w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 26, 03-719 Warszawa, reprezentowane przez Zarząd Województwa Mazowieckiego, w imieniu którego, na podstawie uchwały nr **1863/274/21** Zarządu Województwa Mazowieckiego z **dnia 30.11.2021 r.**, działa **Paweł Rafał Natkowski**(nazwa Pełnomocnika) – **Dyrektor Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce** (funkcja oraz nazwa Szpitala).

**ADRES DOSTAWY:**

**Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce**, adres: **ul. Jana Pawła II 120A, 07-410 Ostrołęka; woj. Mazowieckie; telefon: (29) 765-21-00; telefax: (29) 760-45-69;**  
(nazwa Podmiotu, miejsca oraz dane kontaktowe, do którego przedmiot zakupu winien być dostarczony),

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:**

Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

- 45215140-0 – roboty budowlane w zakresie obiektów szpitalnych;
- 45231110-9 – roboty budowlane w zakresie kładzenia rurociągów;
- 45300000-0 – roboty instalacyjne w budynkach;
- 45333000-9 – roboty instalacyjne gazowe;
- 45400000-1 – roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych;
- 24111500-0 – gazy medyczne.

**ZATWIERDZAM**

**DYREKTOR**

*mgr inż. Paweł Rafał Natkowski*



## Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2

Przedmiotem zamówienia jest:

1. **Wykonanie instalacji zasilania sieci szpitalnej w tlen medyczny**, między szpitalem tymczasowym a obiektem M.S.S. w Ostrołęce, pozwalającej na wzajemne zabezpieczenie obiektów szpitali w przypadku krytycznej awarii jednego ze zbiorników ciekłego tlenu medycznego. Zadanie polega na połączeniu instalacji tlenowych rurą o średnicy Cu 42 mm x1,2 i długości 330 m. Trasa możliwej do wykonania instalacji spinającej sieci tlenowe (Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego – Dokumentacja projektowa rysunek 1 i rysunek 2.- błękitna linia na rysunkach). Całość trasy prowadzona rurą fi 42mm., w przestrzeni zamkniętej/zadaszonej: szpital tymczasowy/łącznik dla pacjentów/ piwnice szpitala. Istniejące rurociągi tlenowe wewnątrz szpitali wykonane są z rur o średnicy 35mm. Należy zainstalować zawory odcinające na końcach po obu stronach nowego rurociągu. Wpięcie instalacji łączącej szpitale należy włączyć do pracujących obecnie instalacji tlenu medycznego. Podłączenia tego należy dokonać w sposób eliminujący przerwę w ciągłości dostaw tlenu na Oddziały. Przed rozpoczęciem prac zostanie spisany protokół w którym Wykonawca określi czas niezbędny do bezpiecznego wpięcia w instalacje tlenowe obu szpitali.
2. Inwestycja ma na celu wzajemne zabezpieczenie obiektów szpitala w tlen medyczny w przypadku krytycznej awarii jednego ze zbiorników polegające na połączeniu instalacji tlenowych rurą o średnicy 42 mm, przy wzmożonym zapotrzebowaniu w tlen dla pacjentów COVID-19 poddanych tlenoterapii.
3. Roboty obejmują też wykonanie wszystkich prac związanych z pracami podstawowymi oraz wszystkich usług niezbędnych dla pełnego i prawidłowego ukończenia robót. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć instalacje kompletne i sprawne, a wszystkie roboty wykonać zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.

### WYMAGANY TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie: **nie później niż do dnia 10.01.2022 r.**

### WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO:

1. wszystkie roboty budowlane objęte umową muszą być wykonane zgodnie z przepisami, w szczególności Prawa budowlanego, innymi odnoszącymi się do wykonywania robót, w szczególności dotyczących obiektów służby zdrowia, zaś wszystkie dostarczone materiały i urządzenia muszą być fabrycznie nowe.
2. roboty budowlane muszą być wykonane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, w zakresie umożliwiającym użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem.
3. w razie wątpliwości poczytuje się, że Wykonawca podjął się wszystkich prac, niezbędnych do oddania przewidzianych w umowie robót budowlanych, w tym również, za wynagrodzeniem ustalonym na podstawie umowy, robót budowlanych wynikających z opracowanej przez Wykonawcę dokumentacji projektowej a nieujętych w niej lub wynikających ze zmian dokumentacji projektowej w zakresie niezbędnym do wykonania przewidzianych w umowie robót budowlanych.
4. zakres prac obejmuje również wykonanie przez Wykonawcę robót tymczasowych i prac towarzyszących w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 z późn. zm.), własnym staraniem i na własny koszt, a także tymczasowego zagospodarowania terenu budowy na czas budowy i jego likwidacji po zakończeniu robót budowlanych, własnym staraniem i na własny koszt.
5. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał wymagane do wykonywania tego typu prac uprawnienia – certyfikaty: PN-EN ISO 9001 i PN-EN ISO 13485 w zakresie wykonawstwa i serwisu gazów medycznych. Należy je dołączyć do oferty w celu potwierdzenia.
6. Wykonanie pomiarów, dokumentacji powykonawczej, wystawienie deklaracji zgodności na rurociąg;



## WARUNKI UDZIAŁU W REALIZACJI ZAMÓWIENIA

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy oświadczą, że:
  - a) wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia oraz posiada środki finansowe lub zdolność kredytową pozwalającą na realizację zamówienia;
  - b) dysponuje co najmniej jedną osobą, która będzie pełniła obowiązki kierownika budowy posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno – budowlanej oraz co najmniej 5-letnie doświadczenie na stanowisku, co najmniej kierownika budowy (licząc od daty uzyskania odpowiednich uprawnień). Osoba ta obejmie kierownictwo i nadzór nad robotami budowlanymi będącymi przedmiotem niniejszego zamówienia;  
Wykonawca może, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnych części prac, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
2. Wytwórca instalacji gazów medycznych powinien spełniać następujące wymagania:
  - a) powinien posiadać wdrożony system ISO 13485, w zakresie projektowania, montażu oraz atestacji instalacji gazów medycznych;
  - b) musi uzyskać aprobatę CE lub inaczej certyfikat CE dla sprzedawanego wyrobu medycznego, którą może wydać jedynie Jednostka Notyfikowana;
  - c) wyrób, który wprowadza do obrotu jest określony przez posiadaną przez niego aprobatę CE, oraz zakres zgłoszenia do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produkcji Biobójczych;

## WARUNKI GWARANCJI

Wykonawca udzieli gwarancji jakości na przedmiot zamówienia na okres **24 miesięcy**.

## OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:

### 1. Forma oferty:

- a) Oferta należy złożyć za pomocą poczty elektronicznej (scan dokumentów) liczy się data wpływu do siedziby pełnomocnika Zamawiającego,
- b) Kompletna oferta musi zawierać wypełniony formularz ofertowy - wg wzoru stanowiącego zał. nr 1 do Zapytania ofertowego, oraz Opis przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego.

Osobami upoważnionymi przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami jest:  
Beata Kraska Romanowska – tel. (029) 765 21 10, e-mail: [beata.kraska@szpital.ostroleka.pl](mailto:beata.kraska@szpital.ostroleka.pl)  
Michał Mróz – tel. (029) 765 28 88, e-mail: [michal.mroz@szpitalo.nazwa.pl](mailto:michal.mroz@szpitalo.nazwa.pl)  
Hubert Mierzejewski – tel. (029) 765 28 80, e-mail: [hubert.mierzejewski@szpital.ostroleka.pl](mailto:hubert.mierzejewski@szpital.ostroleka.pl)

### 2. Miejsce, termin i sposób złożenia oferty.

- a) Ofertę należy złożyć w formie zeskanowanego dokumentu drogą elektroniczną na adres mailowy: [zam.publ@szpital.ostroleka.pl](mailto:zam.publ@szpital.ostroleka.pl)
- b) Termin składania ofert:  
Ofertę należy złożyć **do dnia 22.12.2021r. do godz. 10:00**, wg załącznika nr 1 do Zapytania ofertowego, w tytule wiadomości e-mail należy umieścić zapis:  
**„Oferta na wykonanie instalacji zasilania sieci szpitalnej w tlen medyczny”**

### 3. Kryteria oceny ofert.

- a) Pełnomocnik zamawiającego oceni i porówna jedynie te oferty, które nie zostaną odrzucone.
- b) Oferty zostaną ocenione przez Pełnomocnika zamawiającego w oparciu o kryteria:
  - 1) Cena - waga kryterium - 100%

Sposób oceny:

Kryterium nr 1

Ocena ceny przedmiotu zamówienia będzie dokonywana poprzez porównanie danych zawartych w ofertach do ceny najniższej wśród zaproponowanych. Punkty za kryterium będą obliczone wg wzoru:



$$P_i(C) = (C_{\min}/C_i) \times 100\% \times 100 \text{ pkt.}$$

gdzie:

$P_i(C)$  – liczba punktów, jakie otrzyma badana oferta "i" za kryterium (C)

$C_{\min}$  – najniższa cena oferowana brutto spośród wszystkich badanych ofert

$C_i$  – oferowana brutto badanej oferty "i"

Obliczona liczba punktów dla oferty złożonej przez danego Wykonawcę wynikająca ze wzoru zostanie zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku.

Maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za w/w kryteria.

- c) Ocena punktowa oferty będzie zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku. Zamawiający udzieli niniejszego zamówienia temu Wykonawcy, który uzyska najwyższą liczbę punktów w ostatecznej ocenie. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, nie podlegająca odrzuceniu, która otrzyma największą liczbę punktów. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taką samą ilość punktów, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę, która posiada większe doświadczenie w realizacji usług będących przedmiotem postępowania. Przed zawarciem umowy Zamawiający może prowadzić dodatkowe negocjacje z Wykonawcą, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą lub z dwoma Wykonawcami, których oferty zostały ocenione najwyżej, w szczególności jeśli oferty przekroczą kwoty, które Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia lub zaproponowane ceny w rażący sposób odbiegają od cen rynkowych.
- d) Jeżeli najniższa złożona oferta przekracza cenę zakontraktowaną w budżecie, Zamawiający przeprowadzi ze wszystkimi Oferentami negocjacje. Jeśli w wyniku negocjacji dojdzie do zmiany treści ofert, Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę ostateczną w terminie 2 dni od dnia zakończenia negocjacji.

#### 4. Tryb oceny ofert i ogłoszenia wyników.

- a) Wyjaśnienia treści ofert i poprawianie oczywistych omyłek: W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
- b) Ogłoszenie wyników postępowania: Wykonawca, którzy złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie zawiadomiony o wynikach postępowania w formie elektronicznej na adres e-mail wskazany w ofercie (a w przypadku jego na adres pocztowy wskazany w ofercie), nie później niż w terminie 2 dni roboczych od dnia upływu terminu składania ofert.

**5. Podpisanie umowy:** Po przeprowadzeniu postępowania Zamawiający podpisze z Wykonawcą umowę. W przypadku, gdy Wykonawca odstąpi od podpisania umowy z Zamawiającym, możliwe jest podpisanie umowy z kolejnym Wykonawcą, który w postępowaniu o udzielenie zamówienia uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów. O terminie zawarcia umowy Zamawiający powiadomi Wykonawcę drogą e-mailową wraz z informacją o wynikach postępowania. Przed podpisaniem umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania dokumentów potwierdzających spełnienie Warunków Udziału w Realizacji Zamówienia.

**6. Odrzucenie oferty Wykonawcy:** Oferta Wykonawcy zostanie odrzucona z niniejszego postępowania:

- a) w przypadku nie spełnienia warunków udziału w postępowaniu wskazanych w oświadczeniu znajdującym się w formularzu ofertowym;
- b) w przypadku niezgodności oferty z niniejszym zapytaniem;

**7. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami:** W niniejszym postępowaniu oferty, oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie lub poprzez e-mail.

**8. Unieważnienie postępowania:** Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

#### 9. Pozostałe informacje:

- a) Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany lub uzupełnienia treści Zapytania Ofertowego przed upływem terminu na składanie ofert. Informacja o wprowadzeniu zmiany lub uzupełnieniu treści zostanie przekazana Oferentom (e-mail, pocztą).
- b) Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za ofertę najkorzystniejszą oraz który spełni wymogi określone w Zapytaniu Ofertowym. O terminie zawarcia umowy Pełnomocnik zamawiającego powiadomi Wykonawcę drogą e-mailową wraz z informacją o wynikach postępowania.

c) Zamawiający określa czas na zadawanie pytań – 2 dni od opublikowania ogłoszenia konkursowego.

**Zamówienie udzielone jest bez zastosowania przepisów ustawy z dnia 11.09.2019r. Prawo zamówień publicznych z uwagi na panującą pandemię wirusa SARS-CoV-2, z którą wiąże się stworzenie nowych stanowisk dla chorych w stanie ciężkim, wymagających monitorowania czynności życiowych oraz intensywnego leczenia farmakologicznego, jak i zabiegowego. Ponadto zorganizowanie nowej strefy COVID wymaga sprzętu medycznego do pełnego świadczenia usług medycznych, diagnostyki i leczenia pacjentów zakażonych SARS-CoV-2. W związku z czym u podstaw decyzji o udzieleniu zamówienia leży również jego niezbędność dla ochrony zdrowia publicznego.**

#### **TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ**

Składający ofertę pozostaje nią związany przez **okres 30 dni**. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego i umowy – Formularz ofertowo – cenowy;  
Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego i umowy – Opis przedmiotu zamówienia;  
Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego – Wzór umowy;  
Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego – Dokumentacja projektowa rysunek 1 i rysunek 2.