





PRZEKRÓJ a-a, skala 1:50

UWAGI:

PRZEWODY WENTYLACJI MECHANICZNEJ WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE OBLODOWĄ ELEMENTAMI PROZ. ZGODNIE Z PROJ. WENT. MECH. PONIŻEJ

PRZEWODY WENTYLACJI MECHANICZNEJ PROWADZONE PRZEZ STREFĘ POŻAROWĄ, KTÓREJ NIE OBSŁUGUJĄ, OBLODOWĄĆ ELEMENTAMI O KLASIE ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI30 (np. W SYSTEMIE PROMATECT I-my Promat LUB W SYSTEMIE CONLIT I-my ROCKWOOL) ORAZ PROWADZĆ W SZACHTACH O ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI30 - TO ZNACZY OBLODOWANYCH ŚCIANAMI Z CEGŁY PEŁNEJ GR. 6,5 CM LUB Z CEGŁY DŻURAWKI GR. 12 CM MURowANYMI NA PEŁNE SPOINY LUB WYDZIELONYCH PŁYTAMI O ODP. OGN. EI30 np. W SYSTEMIE PROMATECT I-my Promat

POZA SZACHTAMI n/w PRZEWODY OBLODOWĄĆ ELEMENTAMI O KLASIE ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI60

WSZYSTKIE PODWIESZENIA WYKONAĆ PO MONTAŻU KANAŁÓW WENTYLACJI MECHANICZNEJ, ULOŻENIU WSZYSTKICH INSTALACJI I SPRAWDZENIU ICH SZCZELNOŚCI

JEDNĄ ZE ŚCIAN OBLODOWY SZACHTÓW WYKONAĆ J. W.

POZIOMY INSTALACJI O MAŁYCH PRZEKROJACH WYKONYWAĆ PODSYNKOWO, POZOSTAŁE OBLODOWĄĆ, PIONY C.O. OBLODOWĄĆ PŁYTAMI GIPS-KARTONOWYMI NA STELAŻU SYSTEMOWYM

W POMIESZCZENIACH Z WPUSTAMI PODŁOGOWYMI WYKONAĆ PODŁOGĘ Z 0,5% SPADKAMI DO WPUSTÓW

W POMIESZCZENIACH MOKRYCH WYKONAĆ OZDUCIĘ, WODOSZCZELNĄ POD PŁYTKAMI CERAMICZNYMI NA PODŁOGACH I ŚCIANACH

NA ŚCIANACH BETONOWYCH WYKONAĆ NARZUT Z RZADKIEJ MOCNEJ ZAPRAWY CEMENTOWEJ PRZED WYPRAWIENIEM ŚCIAN

ELEMENTY TYPU - ODBOJNICE, OPASKI DRZWIOWE, OSŁONY GRZEJNIKÓW, PARAPETY PROJ. WNĘTRZ

ROBOTY BUDOWLANO-MONTAŻOWE WYKONYWAĆ ZGODNIE Z WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

ŚCIANA Z CEGŁY PEŁNEJ, MURowANA NA PEŁNE SPOINY, WYKOŃCZONA TYNKIEM CEMENTOWO-WAPIENNYM

WENTYLATOR Z REGULATOREM ZAMIENTOWANY NA MŁOCIE KANAŁU WENTYLACJI GRAWITACYJNEJ

SUFIT PODWIESZONY "ARMSTRONG"

SUFIT PODW. W SYSTEMIE RIGIPS - MASKOWANE PRZEW. INST., WENT. MECH., WENT. GRAWITACYJNEJ

ODDZIAŁ INTERNISTYCZNO-GASTROENTEROLOGICZNY
56 ŁÓŻEK
PODODDZIAŁ - 27(30)+4 ŁÓŻKA

BLOK "A" - STRONA LEWA

RZUT POZIOMU +19,80

amco SP.Z O.O.
PRACOWNIA PROJEKTOWO-BADAWCZA
JULITA DARSKA, ANDRZEJ DARSKI ARCHITEKCI
02-928 WARSZAWA ul. Cyganeczki 7 tel. 8589842

PROJEKT BUD. + WYK.
PROJEKT ARCHITEKTONICZNY

OBIEKT: SZPITAL SPECJALISTYCZNY im.dra J.PSARSKIEGO W OSTROŁĘCE - BLOK "A", STRONA LEWA

TREŚĆ WYKUPNA: RZUT POZ. +19,80-STAN WYKOŃCZENIOWY

PROJEKTANT: mgr inż. arch. J.DARSKA
mgr inż. arch. G.ZYCHOWICZ

SPRAWDZIŁ: mgr inż. arch. A.DARSKI

DATA: 08.2003 | SKALA: 1:50 | NR RYS.: 7L

ZAŁĄCZNIK NR 1